fasif
SCHWEIZERISCHE FACHSTELLE FÜR SICHERUNGSFRAGEN

armasuisse

Prüfzeugnis

Prüfnummer

204 010

Die Auftrags-, Prüfberichts- und Zeugnisnummer sind identisch. Bei Anfragen bitte angeben

Auftraggeber		RUFALEX Roll-Ladensysteme AG Industrie Neuhof 11 CH-3422 Kirchberg
Produkt-bezeichnung		**MONTFIX Save2 mit ECONOSAFE Rollladen**
Probekörper	Angriffseite	Aussenseite / System aussen abrollend
	Lichtmass	1400 x 1600 mm (B x H)
	Führungsschiene	Aluminium Pressprofil 22 x 53 mm, verstärkt mit Aluminium Winkel 50 x 50 5 mm
	Eintauchtiefe	20 - 25 mm
	Abstand der Befestigung	600 mm, geschraubt
	Endschiene Typ	Aluminium Pressprofil 8 x 53 mm
	Zusatzprofile	keine
	Rollladen Typ	Econosafe 37 mm
	Abmessungen	8 x 37 mm
	Abschlusslamelle	Aluminium Pressprofil
	Antriebsart	Motor oder Kurbelgetriebe
	Lamellenverbindung	zusammengeschoben
	Hochstosssicherung	Aluminiumkasten. Aufhängefeder an Welle montiert, welche den Rollladen gegen die Auffangvorrichtung an der Kastenwand drückt.

Ausführungsvarianten

Die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen sind auf Abmessungen gleicher Bauart in Übereinstimmung mit den im Anhang E angegebenen Abmessungen nach ENV 1627 übertragbar. (Durchgangshöhe + 50%, Vergrösserung der Breite über den Führungsschienen + 0%, Reduzierung der Breite ohne Einschränkungen). Abweichende Abmessungen sind nur mit einer schriftlichen, gutachtlichen Stellungnahme zugelassen.

Prüfvorschrift	Europäische Vornorm	ENV 1627 bis 1630, Ausgabe Juli 1997
Prüfdatum		**25. Februar 2004**

Prüfbefund (gilt nur für das vorgelegte Prüfobjekt)	Das der fasif zur Prüfung vorgelegte Prüfobjekt erfüllt die Anforderungen gemäss ENV 1627 bis 1630, Ausgabe Juli 1997 an die **Widerstandsklasse 2**

Thun, 27.4.2004

fasif

SWISS TESTING STS 316

Der Leiter *fasif*

Ueli Meierhofer

Der Bereichsleiter

Jürg Anliker

Form: fasif 20 1627 10 00
Tel.: +41 (0)33 228 46 47
Fax: +41 (0)33 228 30 50

General-Herzog-Haus, CH-3602 Thun