

RUFALEX
Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11
CH-3422 Kirchberg BE

Prüfbericht Nr. 239-12/2

Prüfauftrag: **Ermittlung des Widerstands gegen Hageleinwirkung mit Eiskugeln**
nach Prüfbestimmung Nr. 2, 2011 VKF, Bern, Schweiz
Anwendung: Rollladen (Beschusswinkel 45°)

Auftraggeber: RUFALEX, Rollladen-Systeme AG, 3422 Kirchberg

Prüfobjekt: Rollladen mit Führungsschienen, **Typ Economic 37**, Stab aus Alu-
Profil (0.27 mm) geformt und mit PUR ausgeschäumt, Profildicke 8.1
mm, Deckbreite 37 mm, Grösse 1.6 x 0.925 m², geprüft mit originalen
Führungsschienen

Kundenreferenz: H. Rufer

Ihr Auftrag vom: 12. April 2012

Eingang des Prüfobjektes: 19. April 2012

Ausführung der Prüfung: 19. April 2012

Anzahl Seiten: 8 inklusive Beilagen

Ergebnisse:

Funktion:	
Lichtabschirmung:	intakt mit 4 cm EK
Mechanik:	intakt mit 3 cm EK
Aussehen:	beschädigt mit 2 cm EK

Bemerkung: Führungsschiene siehe Bericht Nr. 239-12/4

Dübendorf / Aathal, 21. April 2012

Flüeler Polymer Consulting GmbH



P. Flüeler