fasif
SCHWEIZERISCHE FACHSTELLE FÜR SICHERUNGSFRAGEN

armasuisse

Prüfzeugnis

Prüfnummer
204 008
Die Auftrags-, Prüfberichts- und Zeugnisnummer sind identisch. Bei Anfragen bitte angeben

Auftraggeber		RUFALEX Roll-Ladensysteme AG Industrie Neuhof 11 CH-3422 Kirchberg
Produkt-bezeichnung		**ECOMONT16+ Save1 mit MAXI55Plus Rollladen**
Probekörper	Angriffseite	Aussenseite / System aussen abrollend
	Lichtmass	2300 x 1950 mm (B x H)
	Führungsschiene	Aluminium Pressprofil 25 x 40 mm
	Eintauchtiefe	25 - 30 mm
	Abstand der Befestigung	600 mm, geschraubt
	Endschiene Typ	Aluminium Pressprofil 12 x 78 mm
	Zusatzprofile	keine
	Rollladen Typ	MAXI 55 mm oben und unten mit je 3 Aluminium Pressprofilen Typ MAXISAFE55 12 X 55 mm verstärkt
	Abmessungen	12 x 78 mm
	Abschlusslamelle	Aluminium Pressprofil
	Lamellenverbindung	zusammengeschoben
	Antriebsart	Motor oder Kurbelgetriebe
	Hochstosssicherung	Stahlkonsole. Aufhängefeder an Welle montiert, welche den Rollladen gegen die Auffangvorrichtung an der Lagerkonsole drückt.

Ausführungsvarianten

Die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen sind auf Abmessungen gleicher Bauart in Übereinstimmung mit den im Anhang E angegebenen Abmessungen nach ENV 1627 übertragbar. (Durchgangshöhe + 50%, Vergrösserung der Breite über den Führungsschienen + 0%, Reduzierung der Breite ohne Einschränkungen). Abweichende Abmessungen sind nur mit einer schriftlichen, gutachtlichen Stellungnahme zugelassen.

Prüfvorschrift	Europäische Vornorm	ENV 1627 bis 1630, Ausgabe Juli 1997
Prüfdatum		**24. Februar 2004**

Prüfbefund (gilt nur für das vorgelegte Prüfobjekt)	Das der fasif zur Prüfung vorgelegte Prüfobjekt erfüllt die Anforderungen gemäss ENV 1627 bis 1630, Ausgabe Juli 1997 an die **Widerstandsklasse 1**

Thun, 22.4.2004

fasif
SWISS TESTING STS 316

Der Leiter *fasif*
Ueli Meierhofer

Der Bereichsleiter
Jürg Anliker